

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Стройтехнорм»

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89

тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности импортируемых материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.1049.10

Дата регистрации “ 01 ” июля 2010 г.

Действительно до “ 01 ” июля 2015 г.

Продлено до “ ” г.

Продлено до “ ” г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Промышленные цельносварные запорные шаровые краны на номинальное давление от PN16 до PN40 номинальным диаметром от DN10 до DN400.

2. Назначение

Для перекрытия потока рабочей среды трубопроводов тепловых сетей с температурой теплоносителя до 220 °С (в зависимости от материала корпуса).

3. Изготовитель

«HÖGFORS OY», Финляндия.
P.O. Box 13 (Örninkatu 15) FI-24101 Salo, Finland.

4. Заявитель

«HÖGFORS OY», Финляндия.
P.O. Box 13 (Örninkatu 15) FI-24101 Salo, Finland.

5. Техническое свидетельство выдано на основании протоколов испытаний, проведенных НИИЦСМ БНТУ, аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0019, протокол испытаний от 12.04.2007 № 8278.

ЗАО «Завод полимерных труб», аттестат аккредитации № ВУ/122.02.2.0.2544, протоколы испытаний от 11.04.2007 №11.04.4.

ЦИСП РУП «Стройтехнорм», аттестат аккредитации ВУ/112.02.1.0.0494, протокол испытаний от 14.05.2010 № 13(4)-26/10

Разрешение Проматомнадзора от 12.03.2008 № 15-412-2008.

6. Удостоверение о государственной гигиенической регистрации

Не требуется. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.10.2003 № 44 (в редакции постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.12.2004 № 47, от 29.09.2008 № 152, от 30.01.2009 № 9).

7. Техническое свидетельство действует на

Серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства продукции «HÖGFORS OY», Финляндия.

8. Особые отметки

Пример маркировки: торговый знак предприятия-изготовителя (HÖGFORS), 34500TR50 (тип крана), PN40 (номинальное давление), P235GH (материал корпуса), PTFE+C (тип уплотнения), $t_{\min} -20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_{\max} 200\text{ }^{\circ}\text{C}$, 2009, CE.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений 1 и 2 недействительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Заместитель Министра
архитектуры и строительства
Республики Беларусь



А.И. Ничкасов

«01» июля 2010 г.

№ 0000987

УП «Типография «Победа». Зак. 5125-07.

М.П.