

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**РУП «Стройтехнорм»**

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89

тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

# ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности импортируемых материалов и изделий  
для применения в строительстве

**ТС 01.1050.10**

Дата регистрации “ 01 ” июля 2010 г.

Действительно до “ 01 ” июля 2015 г.

Продлено до “ ” г.

Продлено до “ ” г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется  
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве  
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Промышленные поворотные запорно-регулирующие дисковые затворы на номинальное давление от PN10 до PN25 номинальным диаметром от DN80 до DN1400.

2. Назначение

Для перекрытия и регулирования потока рабочей среды трубопроводов тепловых сетей с температурой теплоносителя до 260 °С (в зависимости от материала корпуса и уплотнения запирающего (регулирующего) элемента).

3. Изготовитель

«HÖGFORS OY», Финляндия.  
P.O. Box 13 (Örninkatu 15) FI-24101 Salo, Finland.

4. Заявитель

«HÖGFORS OY», Финляндия.  
P.O. Box 13 (Örninkatu 15) FI-24101 Salo, Finland.

5. Техническое свидетельство выдано на основании протоколов испытаний, проведенных НИИЦСМ БНТУ, аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0019, протокол испытаний от 12.04.2007 № 8277.

ЗАО «Завод полимерных труб», аттестат аккредитации № ВУ/122.02.2.0.2544, протоколы испытаний от 11.04.2007 №11.04.3.

ЦИСП РУП «Стройтехнорм», аттестат аккредитации ВУ/112.02.1.0.0494, протокол испытаний от 14.05.2010 № 13(4)-27/10

Разрешение Проматомнадзора от 12.03.2008 № 15-412-2008.

6. Удостоверение о государственной гигиенической регистрации

Не требуется. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.10.2003 № 44 (в редакции постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.12.2004 № 47, от 29.09.2008 № 152, от 30.01.2009 № 9).

7. Техническое свидетельство действует на

Серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства продукции «HÖGFORS OY», Финляндия.

8. Особые отметки

Пример маркировки, нанесенной на корпусе затворов: HÖGFORS, DN100, PN25. Маркировка, нанесенная на металлической табличке: HÖGFORS, 31100CS (тип затвора), PN25,  $\Delta P_{20}$ ,  $t_{\min}$  -40 °C,  $t_{\max}$  260 °C, заводской номер, год изготовления, СЕ.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений 1 и 2 недействительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Заместитель Министра  
архитектуры и строительства  
Республики Беларусь



*А.И. Ничкасов*

А.И. Ничкасов

«01» июля 2010 г.

№ 0000988

УП «Типография «Победа». Зак. 5125-07.

М.П.